

DS/SBC 246

Revideret april 2007

Indholdsfortegnelse, DS/SBC 246, revideret april 2007

- 1. Forudsætning for certificering**
- 2. Ansøgning om certifikat**
- 3. Certifikat**
- 4. Kontrol**
 - 4.1 Typekontrol**
 - 4.2 Løbende kontrol**
 - 4.2.1 Intern kontrol**
 - 4.2.2 Ekstern kontrol**
 - 4.2.3 Anden kontrol**
 - 4.3 Kontrol ved ændring af produktionsbetingelserne**

5. Mærkning

6. Afgifter

Bilag 1 Forslag til bogføring

Bilag 2 Forslag til etiketters udformning

Tillæg til DS SBC 246 om øvelsesslukkere

Håndildslukkere, genopladning af

Særlige Bestemmelser for Certificering af overensstemmelse med DS 2320: Besigtigelse, genopladning, trykprøvning af DS-mærkede håndildslukkere, certificeret i henhold til DS/EN 3 samt DS 2120.

1. Forudsætning for certificering

Udstedelse af certifikat til at eftervise overensstemmelse med ovennævnte standard samt licens til at DS-mærke forudsætter, at ansøgeren forpligter sig til

- at overholde: "Almindelige Bestemmelser for Produktcertificering" (ABP),
- at overholde nærværende Særlige Bestemmelser for certificering af fyldestationer,
- samt til at overholde kravene til serviceydelsen/produktet i ovennævnte standard.

2. Ansøgning om certifikat

Ansøgning foretages som angivet i ABP, pkt. 2 og på særlig blanket. I ansøgningen skal gives oplysninger om:

- ansvarshavende (navn, stilling i organisationen)
- fabrikat, typer og modeller håndildslukkere, man ønsker DS-licens for at certificere, og ansøgningen skal bilægges:
- oplysninger om de enkelte genopladningsmanualer, man er i besiddelse af, og som man ønsker certifikat for
- beskrivelse af fyldestationens genopladningsudstyr, trykprøvningsanlæg, fittings, plumbetænger med forslag til gravering, specialværktøjer m.m.
- oplysninger om hvordan indkøbt slukningsmiddel og reservedele registreres
- forslag til etiketter
- udkast til bogføringsmetode

3. Certifikat

Certifikat kan udstedes, når typekontrollen omfattende besigtigelse af virksomhedens produktions- og kontroludstyr viser, at de i ovenfor nævnte standarder stillede krav er tilfredsstillende og forslag til overensstemmelsesmærke og kontroletiketter er godkendt.

4. Kontrol

Kontrollen omfatter:

Typekontrol, jf. ABP, pkt. 3.1, udført på foranledning af ansøgeren eller DS Certificering A/S.

Løbende kontrol, jf. ABP, pkt. 4., omfattende:

Intern kontrol, jf. ABP, pkt. 4.2

Ekstern kontrol, jf. ABP, pkt. 4.3

Anden kontrol, jf. ABP, pkt. 4.3.2

Kontrol ved ændring af produktionsbetingelser, jf. ABP, pkt. 5.2, udført på foranledning af DS Certificering A/S.

4.1 Typekontrol

Typekontrol omfatter besigtigelse af produktionslokaler, lager og øvrige faciliteter samt kontrol og afprøvning af fyldestationens genopladnings- og trykprøvningsudstyr samt inspektion af arbejdsudstyr m.v. Endvidere kontrolleres fyldestationens værktøjer samt arbejdsvejledninger for de slukkere, der ønskes certificeringslicens for.

Typeprøvningen og den eksterne kontrol foretages af et kontrolorgan, der er godkendt af DS Certificering A/S og Arbejdstilsynet (i det følgende kaldet "inspektionsorganet").

DS/SBC 246

Revideret april 2007

4.2 Løbende kontrol

4.2.1 Intern kontrol

Certifikatindehaveren er ansvarlig for, at den interne kvalitetskontrol udføres så ofte og i et sådant omfang, som det er produktionsteknisk nødvendigt for at sikre det nødvendige kvalitetsniveau af det produkt/tjenesteydelse, der omfattes af certifikatet, således at de genopladede slukkere opfylder de i standarderne fastlagte krav.

Hvis de kontrollerede håndildslukkere ikke opfylder kravene, er certificatindehaveren forpligtet til at fjerne en eventuel DS-mærkning på de pågældende slukkere.

4.2.2 Ekstern kontrol

Mindst en gang årligt kontrollerer det udpegede inspektionsorgan, at fyldestationen fortsat opfylder kravene i standarden og disse særlige bestemmelser. I tilfælde af ferielukning, flytning, opsigelse af certifikatordning o.l., skal fyldestationen informere inspektionsorganet med mindst 14 dages varsel.

Kontrollen omfatter:

- journalføringen af den interne kontrol.
- at der foreligger gældende genopladningsmanual for hver type/model håndildslukker, som virksomheden har certifikat til og, at der foreligger gældende, skriftlig aftale med udstederen af genopladningsmanualen, hvorigennem certifikathaveren gives ret til at anvende de pågældende genopladningsmanualer.
Aftalen forpligter udstederen til at videregive eventuelle tillæg og revisioner til genopladningsmanualerne.
En sådan aftale kan alternativt betragtes som indgået, såfremt udstederen skriftligt meddeler DS Certificering A/S og inspektionsorganet hvilke virksomheder, der har tilladelse til at anvende de enkelte genopladningsmanualer, og aftalen betragtes ligeledes som indgået, hvis fyldevirksomhederne kan forevise de originale genopladningsmanualer.
I sidstnævnte tilfælde skal DS Certificering A/S eller inspektionsorganet søge aftalens gyldighed bekræftet hos udstederen.
- at indkøb af originale slukningsmidler og originale reservedele finder sted og er dokumenteret i form af faktura eller lign.
- at vægtene kontrolleres.
- at trykmålere fortsat er i orden.
- at øvrige værktøjer m.v. inklusive plombetænger, plombetråd og etiketter er i orden.
- at virksomhedens ekspertise er i orden.

Inspektionsorganet udtager 1 genopladet slukker til kontrolprøvning.

Fyldestationer, som har certifikat til at genoplade og/eller periodisk undersøge CO₂-beholdere, kontrolleres mindst 2 gange årligt.

Konstateres uregelmæssigheder på fyldestationen, medfører dette en indberetning til DS Certificering A/S samt en advarsel om, at certifikatet vil kunne inddrages.

Konstateres to uafhængige uregelmæssigheder, inddrages certifikatet uden yderligere varsel. Fyldestationen henvises herefter til at genansøge om nyt certifikat.

Fyldestationen er uberettiget til at udføre serviceeftersyn, periodiske undersøgelser og genopladning og reparation før denne foreligger.

Såfremt en DS-certificeret mærkningsindehaver, ønsker foretaget et eller flere yderligere uanmeldte kontrolbesøg af en fyldestation, vedrørende pågældende mærkningsindehavers produkter, skal anmodning om dette fremsendes til DS Certificering A/S. Såfremt anmodningen følges, foranlediger DS Certificering A/S, at inspektionsorganet udfører yderligere kontrolbesøg. Omkostningerne hertil afholdes af den rekvirerende virksomhed.

Konstateres der alvorlige uregelmæssigheder afholdes udgiften dog af den inspicerede fyldestation, som samtidig tildeles en advarsel.

DS/SBC 246

Revideret april 2007

4.2.3 Anden kontrol

Jf. ABP, pkt. 4.3.2.

4.3 Kontrol ved ændring af produktionsbetingelserne

Certifikatindehaveren skal meddele certificeringsorganisationen om hver ændring, der ønskes foretaget mht. de typer slukkere, man genoplader og reparerer samt om ændringer i arbejdsprocedurer. En ny kontrol kan forlanges udført for dette.

Certifikatindehaveren må ikke anvende DS-mærkning på et produkt, der ikke er omfattet af certifikatet uden skriftlig godkendelse fra DS Certificering A/S.

5. Mærkning

Det anvendte overensstemmelsesmærke skal have følgende udseende:

000  DS 2320

hvor 000 erstattes af certifikathaverens identitetsnummer.

Ved periodisk undersøgelse, herunder trykprøvning påsættes – inden stigrøret genmonteres – en DS-skive med oplysning om det aktuelle kalenderår.

6 Afgifter

Se særskilt prisblad.

Kontrolafgifter: som angivet i ABP, pkt. 9.1.

Afgifterne pristalsreguleres.

Øvrige bilag: "Forslag til bogføring" – "Udkast til etiketter".

DS/SBC 246

Revideret april 2007

Bilag 1 Forslag til bogføring

Fabrikant	Model	Størrelse	Istemplet løbenr.	Slukningsmiddel Betegnelse-Gen./Nyt		Dato	Arbejdets omfang og evt. bemærkninger
DA-NO Brand	PT 6 DK P	6 kg	04052	Centrimax ABC Plus	Nyt	06.02. 06	S + T + G
Dujardin	Amerex P DK 450	4,5 kg	AA 4985	ABC – Chemical	Genbrug	06.02. 06	S + G
Meisner-Jensen	3720 W	10 ltr.	22129	Vand	-	06.02. 06	S + kasseret. Ny beholder nr. 22378
	P = Pulver W = Vand						S = Serviceeftersyn T = Trykprøvet/ periodisk undersøgt G = Genopladet Under bemærkninger kan f.eks. nævnes at slukkeren er kasseret – tæret og f.eks. at ny slukker er leveret.

Fabrikant	Model	Størrelse	Istemplet løbenr.	Vægt inkl. ventil Tara Brutto		Dato	Arbejdets omfang og evt. bemærkninger
Permanent	L 534 C	6 kg	4425 F	-	15,9 kg	06.02. 06	S + ny plombe
GH-Brandmaterie	6002 C	2 kg	D 5176	3,7 kg	5,7 kg	06.02. 06	S + G
	C = CO2				Ved eftersyn bogføres kun brutto- vægt		S = Serviceeftersyn T = Trykprøvet/ periodisk undersøgt G = Genopladet Under bemærkninger kan f.eks. nævnes, at slukkeren er kasseret – tæret og f.eks. at ny slukker er leveret.

DS/SBC 246

Revideret april 2007

Bilag 2 Forslag til etiketters udformning

PERIODISK UNDERSØGELSE						PERIODIC INSPECTION						
ÅR YEAR	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
MDR. MONTH	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OK T	NOV	DEC
Næste periodiske undersøgelse: Next periodic inspection:				År / måned Year / month				ID No.xxx = DS= 2320 Firmanavn Adresse Telefonnummer				

Firmanavn
Adresse
Telefonnummer

DS-certificeret værksted
ID No. xxx

CO₂-slukker

Vægt opladet ekskl. slange og tragt

kg

Er vægten mindre end kontrol-vejningen SKAL slukkeren genoplades

Firmanavn
Adresse
Telefonnummer

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2006												
2007												
2008												
2009												
2010												

KONTROLLERET AF SERVICETEKNIKER

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

SERVICEEFTERSYN GENOPLADET NYLEVERET

IDENTITETSNR.XXX =DS= 2320

Etiketter kan eventuelt også forsynes med angivelse af tidspunkt for næste undersøgelse. (Måned og årstal)
 Årstallet for næste periodiske undersøgelse skal fremgå af etiketten for udført periodisk undersøgelse.
 Det er også muligt at kombinere genopladingsetiketten for periodisk undersøgelse.
 Andre kombinationsmuligheder kan accepteres.

DS/SBC 246

Revideret april 2007

Tillæg til DS SBC 246 om øvelsesslukkere

Dette tillæg vedrører certificering af genopladning, trykprøvning og besigtigelse af DS-mærkede håndildslukkere til øvelsesbrug.

Alle krav i DS SBC 246, dateret 1998-02-18 skal opfyldes med nedenstående ændringer, der refererer til punktnummereringen i DS SBC 246.

Ad 1. Forudsætninger for certificering

Til øvelsesformål må kun anvendes slukkermodeller, som har opnået DS-certifikat i henhold til SBC 246.

Slukkere til øvelsesbrug må oplades med uoriginalt slukningsmiddel forudsat bestemmelserne i dette tillæg til SBC 246 overholdes.

Periodiske undersøgelser og genopladning må kun foretages af virksomheder, som har DS-certifikat hertil for de anvendte slukkermodeller.

Ad 4 Kontrol

Slukkerne skal undersøges periodisk, herunder trykprøves i henhold til de enhver tid gældende regler. De certifikathavere, der varetager slukkerundersøgelser skal blandt andet være i besiddelse af og på alle punkter følge de til slukkermodellerne hørende servicemanualer på nær specifikationerne vedrørende selve slukningsmidlerne.

Som følge heraf skal der for sådanne slukkere ikke udtages genopladede slukkere til kontrolprøvning af slukningsmidlet under de årlige kontrolbesøg på fyldestationerne.

Ad 5 Mærkning

Slukkerne skal være mærket tydeligt og holdbart med ordet "Øvelsesslukker".

Denne mærkning skal fremstå med mindst 3 cm høje bogstaver således, at øvelsesslukkere ikke kan forveksles med øvrige DS-mærkede slukkere.

Mærkningen må ikke kunne fjernes og må ikke mistes ved normal brug af øvelsesslukkerne. Mærkning vedrørende bålkasser skal fjernes eller gøres ulæselig.

Al øvrig mærkning på slukkerne skal bevares, herunder mærkning angående periodiske undersøgelser og genopladning.

Mærkning for genopladning kan dog undlades, hvis fyldestationen på anden måde har kontrol med, hvornår slukkeren er genopladet og af hvem.